

# M E S T O T U R A N Y

Mestský úrad, Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY  
Stavebný úrad

č. j.: SÚ-370/2018  
Vybavuje : Ing. Piecka J.

V Turanoch dňa: 18.6. 2018

Vec: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,- návrh  
na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „MT-9586 Turany-Úblac- rozšírenie  
NNK Majerík“

## Kolaudačné rozhodnutie

### Verejná vyhláška

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina /IČO 36442151/,  
v zastúpení eExar, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce, podala na tunajšom úrade, dňa 5.3.2018,  
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „MT-9586 Turany-Úblac-rozšírenie  
NNK Majerík“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. SÚ-529/2017, dňa 2.5. 2017.

Mesto Turany, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 o územnom  
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil  
návrh a podľa § 82 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

### povoľuje užívanie stavby

„ MT- 9586 Turany-Úblac-rozšírenie NNK Majerík“ , ktorá pozostáva z objektov:

SO 01- VN podzemné vedenie

- vedené odbočením z existujúceho VN vedenia VNS210/usek/111 káblom  
AXEKVC/AR/E 3x1x70mm<sup>2</sup> , dĺžka trasy 37m po trafostanicu
- na parcele č. KN 1124/5, KNE-2912, KNE 4528/1 , KN 1866/7

SO 02- Kiosková trafostanica TS EH

- osadená transformátorom s výkonom 1x160kVA, VN a NN rozvádzačom
- betónový prefab. objekt 2,6m x1,5m  
zastavaná plocha 4,0m<sup>2</sup>  
na novovytvorenej parcele č. KN 1866/6 k.ú. Turany
- spevnená plocha z bet . dlaždíc okolo trafostanice a dvor  
na parcele č. KN 1866/7 a 1866/8 k.ú. Turany  
zastavaná plocha 17,0m<sup>2</sup> + 4,0m<sup>2</sup>

SO 03 - NN podzemné vedenie

- US 1- káblom AYKY-J 3x240+120mm<sup>2</sup> v celkovej dĺžke 270m, k skrini 1-PRIS  
4.1, na parcele č. KN 1866/7, KNE 4528/1, KN 3543/25, KN 3543/24
- US 2- káblom AYKY-J 3x120+70mm<sup>2</sup> v celkovej dĺžke 70m, od skrine PRIS  
4.1 k skrini 2PRIS 5.1 na parcele č. KN 3543/24
- US 3- káblom AYKY-J 3x 120+70mm<sup>2</sup> v celkovej dĺžke 65m od skrine 2-PRIS  
5.1 k skrini 3- PRIS 4.1, na parcele č. KN 3543/24 k.ú. Turany

Stavba bude slúžiť na zabezpečenie dodávky el. energie v požadovanej kvalite a prevádz-  
kovej spoľahlivosti .

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad v zmysle § 82 ods.2 stavebného zákona túto pod-

mienku:

- udržiavať stavbu v dobrom technickom stave
- dodržať ustanovenie §10 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z.z.- o onegetike, v znení neskorších predpisov

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené drobné nedostatky ktoré musia byť odstránené termíne:

- opraviť do roviny upadnutú betónovú dlažbu okolo trafostanice
  - dosypať zeminou upadnutú výkopovú rýhu a zrovnať okolie rýhy
- termín: 30 dní od kolaudač. konania

Rozhodnutie o námietkách účastníkov konania:

Účastníci konania nemali námietky ku kolaudovanej stavbe.

**Odôvodnenie:**

Stavebný úrad Turany obdržal dňa 5.3.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ MT-9586 Turany–Úblac- Rozšírenie NNK Majerík“. Návrh preskúmal pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.4. 2018.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky určené v územnom a stavebnom povolení.

Stavba bola zameraná spol. REALITY- SERVICE, s.r.o., Nám. Matice slovenskej 8, Žiar n. Hronom. Nakoľko v predloženej zameraní nebola uvedená parcela trafostanice, stavebný úrad vyzval stavebníka aby predložil zameranie trafostanice a rozhodnutím č. SU-370/2018/Prer zo dňa 6.4.2018 konanie prerušil.

Po predložení geometrického plánu trafostanice, ktorý vypracoval GEODESY SERVICE, s.r.o., Nám. Matice slovenskej 8, Žiar n. Hronom , dňa 18.6.2018, stavebný úrad vydal toto rozhodnutie.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Zistené drobné nedostatky nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.

**Poučenie:**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na adresu: Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. – správneho poriadku a preto písomnosť musí byť vyvesená 15 dní na úradnej tabuli obce.

Ing. Miroslav Blahušiak  
primátor mesta

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa:.....

.....  
otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Rozhodnutie sa doručí :

1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2926/10, 010 47 Žilina , v zastúpení eEXAR, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce
2. ostatní účastníci verejnou vyhláškou

Na vedomie:

3. Turč. vod. spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
4. Okresný úrad – OSŽP, OPaK , OH , Vajanského 1, 036 01 Martin
5. Okresný úrad, poz. a lesný odbor, Mudroňova 45, 036 01 Martin
6. Slov. pozemkový fond, Bottova 23, 036 01 Martin
7. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Mesto Turany, odb. PK
9. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Martin
10. aa